



Ecospot
LED-Scheinwerfer
LED-Floodlight

8 981 0.. 0..
8 981 0.. 1..
8 981 0.. 2..
8 981 0.. 5..

Schutzart - Protection IP 65
Schutzklasse - Safety Class I



MONTAGE ANLEITUNG Mounting instructions




WILLY MEYER & SOHN GMBH & CO.KG
LICHTTECHNISCHE SPEZIALFABRIK
Stemmessiepen Weg 5 • D-58675 Hemer

LED-Scheinwerfer
mit 15 W Hochleistungs-LED Modul
(8 981 0.. 5..),
mit 19 W Hochleistungs-LED Modul
(8 981 0.. 0.. / 8 981 0.. 1.. /
8 981 0.. 2..).

MONTAGEHINWEISE

Anschluß der Leuchte nach VDE 0100.
Scheinwerfer für ungeschützte Anlagen.
Vor dem Öffnen der Leuchte
Netzspannung trennen.
Elektrischen Anschluß vornehmen.
Kabelverschraubung festdrehen.
Deckel des Anschlußraumes dicht
verschrauben.
Scheinwerfer ausrichten und
Bügelschrauben festziehen.
Nach endgültiger Ausrichtung
Gewindestifte neben den
Bügelschrauben anziehen.
Das Glas ist ein Einscheiben-Sicherheits-
Hartglas.




Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen
Schutzabdeckungen betrieben werden.

Leuchte	Gewicht	Windangriffsfläche
8 981 0.. 0..	1,4 kg	0,01 m ²
8 981 0.. 1..	1,4 kg	0,01 m ²
8 981 0.. 2..	1,4 kg	0,01 m ²
8 981 0.. 5..	1,4 kg	0,01 m ²

Bei Lichtpunkthöhen über 3 m mindestens
zwei Befestigungsschrauben verwenden.


In Strahlrichtung den Mindestabstand zu
angestrahlten Flächen einhalten !



LED-Floodlight
with 15 W high performance LED module
(8 981 0.. 5..),
with 19 W high performance LED module
(8 981 0.. 0.. / 8 981 0.. 1.. /
8 981 0.. 2..).

MOUNTING INSTRUCTIONS

Connection of light fitting in compliance
with prevailing regulations in your country.
Luminaire for non-protected
outdoor installation.
Disconnect from power supply
before opening light fitting.
Make electrical connection.
Screw cable gland tight.
Replace rear cover and screw down tightly.
Aim floodlight and tighten the screws of
the mounting bracket.
Once the floodlight is correctly aimed,
tighten the grub screws beside the
mounting bracket screws.
The glass is tempered safety glass.




Luminaire may only be operated when all
protective covers are in place.

Type	Weight	Projected area
8 981 0.. 0..	1,4 kg	0,01 m ²
8 981 0.. 1..	1,4 kg	0,01 m ²
8 981 0.. 2..	1,4 kg	0,01 m ²
8 981 0.. 5..	1,4 kg	0,01 m ²

When installed at more than 3 metres height,
be sure to use at least two fixing screws.

Ensure that the minimum spacing between
luminaire and illuminated surface is observed.



Maximale Belastung
Leitungsschutzautomaten
Maximum loading of automatic circuit
breakers Ipeak 5 A 50 s

Sicherungsautomat:	C16	B16
Kabelquerschnitt [mm ²]:	1,5	1,5
Anzahl Leuchten:	85	50

Automatic circuit breaker type:	C16	B16
Cable cross section [mm ²]:	1,5	1,5
Number of luminaires:	85	50

DALI / 1-10V (optional):

Die DALI- und die 1-10 V Steuerleitung sind
gegenüber der Netzleitung basisisoliert.

DALI dimmbare Leuchten:

Steueradern für die Dimmung gemäß
Klemmenbeschriftung anschließen.

1-10 V dimmbare Leuchten:

Steueradern für die Dimmung gemäß
Klemmenbeschriftung anschließen.
Auf Polarität achten!

DALI- and 1-10 V control wires are
equipped with basic insulation against
the power supply.

DALI dimmable luminaire:

Connect the wires for the dimming system
according to the marking on the terminal
block.

1-10 V dimmable luminaire:

Connect the wires for the dimming system
according to the marking on the terminal
block.
Ensure correct polarity!

